

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน.....สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นจำนวนเงินครั้งละ 47,000.00 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ/จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่		ผู้ดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบ	กำหนดการบำรุงรักษา											หมายเหตุ
			6 เดือน	12 เดือน		ตค. 68	พย. 68	ธค. 68	มค. 69	กพ. 69	มีค. 69	เมย. 69	พค. 69	มิย. 69	กค. 69	สค. 69	
1.	เครื่องปรับอากาศ	รายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	✓		พัสดุ สรส.												
	จำนวน 54 เครื่อง	มีรายละเอียดดังนี้		✓													
		1. ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓	✓													
		2. ทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน	✓	✓													
		3. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลสะดวก	✓	✓													
		4. ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่าง ๆ	✓	✓													
		5. ตรวจสอบแรงดันและเติมน้ำยาของ	✓	✓													
		เครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน															
		6. ตรวจสอบความดันน้ำยา (OIL RRESSURE)	✓	✓													
		และเติมน้ำมันที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยง															
		คอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพดี															
		7. ตรวจสอบไฟฟ้า (VOLTAGE) และกระแส	✓	✓													
		ไฟฟ้า (AMPIRE) ที่ใช้งานของเครื่องปรับอากาศ															
		8. ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ	✓	✓													
		รวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด															
		9. ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น	✓	✓													
		ด้วยน้ำยาเคมีชนิดที่ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ															




ผู้จัดทำแผน

(นางสาวจาริณี ปานประเสริฐ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 1 ตุลาคม 2568




ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพรรณษา คำอยู่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2568



ผู้อนุมัติแผน

(นายธรรมรัตน์ บุญสูง)

ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2568