

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,000.00 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ/จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่		ผู้ดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบ	กำหนดการบำรุงรักษา												หมายเหตุ
			6 เดือน	12 เดือน		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
1.	เครื่องปรับอากาศ	รายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	✓	✓	พัสดุ สรส.													
	จำนวน 54 เครื่อง	มีรายละเอียดดังนี้		✓														
		1. ถ้าง่ายเปลี่ยนฟیلเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓	✓														
		2. ทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน	✓	✓														
		3. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้ไม่ไหลสะดวก	✓	✓														
		4. ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่าง ๆ	✓	✓														
		5. ตรวจสอบแรงดันและเติมน้ำยาของ	✓	✓														
		เครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน																
		6. ตรวจสอบความดันน้ำยา (OIL PRESSURE)	✓	✓														
		และเติมน้ำยาที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยง																
		คอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพดี																
		7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (VOLTAGE) และกระแส	✓	✓														
		ไฟฟ้า (AMPIRE) ที่ใช้งานของเครื่องปรับอากาศ																
		8. ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ	✓	✓														
		รวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด																
		9. ถ้าง่ายทำความสะอาดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น	✓	✓														
		ด้วยน้ำยาเคมีชนิดที่ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ																

[Signature]

ผู้จัดทำแผน

(นางสาวชลธิณี ปานประเสริฐ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

[Signature]

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพรรณ คำอู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

[Signature]

ผู้อนุมัติแผน

(นายธรรมรัตน์ บุญสูง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2568